

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

454091, г. Челябинск ул. Пушкина, 68 телефон (351) 263-41-41, e-mail: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 12

456550, г. Коркино ул. Маслова, 15 телефон (35152) 3-74-23, e-mail: ond-korkino@mail.ru

г. Коркино

(место составления акта)

« 26 » апреля 20 17 г.
(дата составления акта)

« 15 » час. « 00 » мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 54

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, с. Еманжелинка, ул. Заречная, 21 А

На основании: распоряжения № 54 от «04» апреля 2017 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 12 Саблина А.А.


была проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты: спальный корпус, используемого (эксплуатируемого) Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Еманжелинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта)», осуществляющего свою деятельность по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный район, с. Еманжелинка, ул. Заречная, 21 А

Дата и время проведения проверки (нахождения на объекте защиты):

«13» апреля 2017 года с 10 час. 42 мин. до 11 час. 50 мин. Продолжительность 1 час. 08 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 час 08 минут.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 12

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)? (заполняется при проведении выездной проверки) 05.04.2017 г. в 10 час. 20 мин.  М.В.Московкина
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ОНДиПР № 12 по пожарному надзору Морозов Василий Юрьевич.

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ» Московкина Марина Витальевна

В ходе проведения проверки установлено:

Помещения спального корпуса располагаются в отдельно стоящем двухэтажном здании 3 степени огнестойкости, стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша по деревянной обрешетке, освещение электрическое, отопление центральное водяное. Помещения спального корпуса относятся к классу по функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Помещения спального корпуса оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 09 января 2017 года заключен муниципальный контракт № 08.1.Ю.494 на техобслуживание комплекса технических средств охраны, систем, установок и средств пожарной автоматики с организацией, имеющей лицензию на данный вид работ – ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения

и управления эвакуацией людей при пожаре осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в квартал. На момент проведения проверки автоматическая пожарная сигнализация, а также система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находился в исправном состоянии. Обеспечено дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. 09 января 2017 года заключен Муниципальный контракт № 19 на указание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» по передаче сигнала от объектовых систем автоматической пожарной сигнализации, установленных в здании. Организация, проводящая данный вид работ – ООО ИТЦ «СпецМонтаж». На момент проведения проверки ПАК «Стрелец-Мониторинг» находился в исправном состоянии. внутренний противопожарный водопровод в здании не предусмотрен. Работники допускаются к работе после прохождения противопожарного инструктажа, с отметкой в журнале. Деревянные конструкции чердачного помещения здания обработаны огнезащитным составом организацией, имеющей лицензию на данный вид работ – ООО «СпецТехЗащита», по результатам проведенной работы по огнезащите конструкций проведены испытания с составлением соответствующего протокола № П-20 от 01.06.2015 года с выводом о соответствии качеств огнезащитной обработки требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Разработана инструкция по действию персонала при срабатывании сигнала о пожаре, а также разработана инструкция по действиям персонала в ночное время. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания и не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Отделка стен на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов. Помещения спального корпуса оснащены достаточным количеством первичных средств пожаротушения, на которые заведены паспорта и их учет и контроль состояния осуществляется в специальном журнале. Ответственные лица прошли обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке программам с получением квалификационных удостоверений. На путях эвакуации здания смонтировано эвакуационное освещение, которое включается автоматически при прекращении основного электроснабжения. Входящие в состав здания спального корпуса помещения пищеблока отделены от остальных помещений противопожарными преградами с нормированными пределами огнестойкости, заполнение проема противопожарной дверью.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) **не выявлено.**

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: **отсутствуют**

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Отдела надзорной деятельности

и профилактической работы № 12

по пожарному надзору



В.Ю. Морозов/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ»
Московкина М.В.

“26”

09

2017 г.

Московкина
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)